



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре
(филиал ОмГПУ в г. Таре)

Утверждаю
Директор филиала ОмГПУ в г. Таре
С.Н.Широбоков
« 1 » _____ 2014г.



ИНСТРУКЦИЯ

**по содержанию первичных средств пожаротушения на территории филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре.
(ИПБ-07-14)**

1. Ответственность за приобретение, эксплуатацию и своевременный ремонт пожарного оборудования, инвентаря и средств пожаротушения на территории филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре (далее филиала) несет руководитель филиала.

Ответственность за сохранность и постоянную готовность к действию первичных средств пожаротушения, расположенных на объектах филиала, общежитий, складах и подсобных помещениях несут руководители указанных объектов. Непосредственный контроль за наличием и техническим состоянием первичных средств пожаротушения осуществляет инженер по ОТ И ТБ филиала.

Нормы первичных средств пожаротушения на объектах приведены в приложении 1.

2. В филиале должны быть инвентарные описи закрепленного за каждым объектом пожарного инвентаря и оборудования и правила пользования ими.

Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

3. Первичные средства пожаротушения следует размещать вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, с обеспечением к ним свободного доступа.

Ручные огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах методами навески на пожарные щиты, стенды, на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца (днища) огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания; установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами или в специальные тумбы.

Должно быть исключено попадание на ручные огнетушители прямых солнечных лучей и непосредственное (без заградительных щитков) воздействие отопительных и нагревательных приборов.

4. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать:

- 20 м – для общественных зданий и сооружений;
- 30 м – для помещений категорий А, Б, В;
- 40 м – для помещений категорий Г;

- 70 м – для помещений категорий Д. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м².

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

5. Огнетушители, ящики с песком, бочки с водой, ведра, щиты, шкафы и инвентарь должны иметь окраску в соответствии с требованиями ГОСТ.

6. Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию, необходимо присвоить порядковый номер, обозначаемый краской на корпусе огнетушителя, и завести паспорт на него.

7. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Наличие зарядов в газовых огнетушителях должно проверяться один раз в год путем взвешивания с точностью до +20 г.

Газовые и закачные огнетушители, масса огнетушащего заряда и (или) давление рабочей среды в которых ниже расчетных на 5% и более при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, подлежат дозарядке (перезарядке).

8. Огнетушители, не имеющие паспорта с указанием года изготовления даты испытания, перед зарядкой испытывают на прочность в соответствии с техническими условиями. Корпуса огнетушителей, не выдержавшие испытания, к дальнейшей эксплуатации не допускаются.

Огнетушители, отправленные из филиала на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

9. Заряды порошковых огнетушителей, хранящиеся на складе, проверяют по внешнему виду на влажность и гранулометрический состав и при необходимости просушивают при температуре 50-60 °С, а комки размельчают. Заряды порошковых огнетушителей, находящихся в помещениях с повышенной влажностью и низкой температурой (ниже +10°С), а также на открытом воздухе, проверяют не реже одного раза в три месяца.

10. При температуре окружающей среды 0 °С и ниже пенные огнетушители необходимо перенести в отапливаемое помещение и вывесить плакат с надписью «Здесь находятся огнетушители», а на объектах, где находились огнетушители в теплое время года, вывесить таблички с указанием их места нахождения.

11. После тушения пожара углекислотными огнетушителями в закрытых помещениях, последние следует немедленно проветрить во избежание удушья и отравлений.

12. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (но не реже одного раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

13. Ящики для песка должны иметь вместимость 0,5 и 1 м³ и быть укомплектованы совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание в него атмосферных осадков. Песок в ящиках следует регулярно проверять и при увлажнении или комковании просушивать и просеивать.

14. Бочки с водой должны иметь вместимость не менее 0,2 м³ и быть укомплектованы пожарным ведром вместимостью не менее 0,008 м³. Бочки должны иметь крышки и надпись «Для тушения пожара».

15. Рукава внутренних пожарных кранов должны быть всегда сухими, хорошо скатанными, присоединенными к крану и стволу. Пожарный кран и рукава, расположенные в шкафу, должны быть опломбированы.

16. Два раза в год необходимо проверять давление во внутренних пожарных кранах. Результаты проверки должны регистрироваться в специальном журнале.

Разработал:
Инженер по ОТ и ТБ

 О.В. Балаганский

Согласовано:
Зам.директора по АХР
Ведущий юрисконсульт

 Дудков А.Н.
 Усатова В.П.

Приложение №1 к Инструкции по содержанию первичных средств пожаротушения на территории филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре. (ИПБ-07-14)

**Нормы потребности первичных средств пожаротушения на объекте
Тарского филиала ОмГПУ.**

	Наименование объекта	Единица измерения защищаемого объекта	Огнетушители			Ящики с песком 0.5 и 1.0м ³ и лопаты	Войлок, кошма или асбест 2х2м	Бочки с ведрами	Примечание
			Пенные ОПВ-10	Порошковые ОП-10					
1	Материальные склады			1					
2	Гараж			3		1	1		
3	Учебный корпус №2			2					
4	Общежитие №2			3					
5	Общежитие №3			4					
6	Общежитие №4			5					
7	Библиотека			4					
8	Тр-тий этаж учебного корпуса			2					
9	Второй этаж учебного корпуса			2					
10	Первый этаж учебного корпуса			2					
11	Первый этаж пристройки			2					
12	Второй этаж пристройки			2					
13	Третий этаж пристройки			1					

Разработал:
Инженер по ОТ и ТБ

 О.В. Балаганский